

**SIAEP D'ARGENCES- CLOS MORANT**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

**CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL**

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SIAEP D'ARGENCES- CLOS MORANT  
Mairie

14370 ARGENCES

**Prélèvement du :** mardi 08 juin 2021 à 10h39  
**Code Sise du prélèvement** 00216778  
**Installation** Unité de distribution ARGENCES  
**Nom du point de surveillance** PC BILLY  
**Localisation exacte** BILLY MR GOHIER 4 RUE DES ÉCOUTILLES ROBINET CUISINE  
**Commune** VALAMBRAY

**Prélevé par :** ROMAIN HONORÉ (LABEO)  
**Type visite :** D1 EN DISTRIBUTION  
**Type d'eau :** EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	17,7 °C				25,00
pH	7,9 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,12 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,13 mg(Cl2)/L				

**Analyse laboratoire** effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2021.11684-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,69 NFU				2,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
Titre alcalimétrique	<0,10 °f				
Titre alcalimétrique complet	24,5 °f				
Titre hydrotimétrique	37,3 °f				
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	736 µS/cm			200,00	1100,00
<b>FER ET MANGANESE</b>					
Fer total	<20,000 µg/L				200,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	31,0 mg/L		50,00		

**Zone desservie**

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ARGENCES  
BELLENGREVILLE  
BILLY  
BISSIÈRES  
CANTELOUP  
CHICHEBOVILLE  
CLEVILLE  
CROISSANVILLE  
MERY-BISSIÈRES-EN-AUGE  
MEZIDON VALLEE D'AUGE  
MOULT-CHICHEBOVILLE  
SAINT-OUEN-DU-MESNIL-OGER  
VALAMBRAY  
VIMONT

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00216778)**

*Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.*

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

Le technicien sanitaire en chef

**Signé**  
Sylvie KERBOUL